

|                  |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| 101 Output_Table | 1.00 Min           | Amostras a cada 10 segundos e dados a cada minuto |
| 1                | 101 L              | ID  |
| 2                | Year_RTM L         | Ano   |
| 3                | Day_RTM L          | Dia   |
| 4                | Hour_Minute_RTM L  | HHMM  |
| 5                | AirTC_AVG L        | Temp_ar_avg                                       |
| 6                | AirTC_STD L        | Temp_ar_std                                       |
| 7                | RH_AVG L           | RH_avg  |
| 8                | RH_STD L           | RH_std  |
| 9                | Pressao_AVG H      | Pressão_avg                                       |
| 10               | Pressao_STD H      | Pressão_std                                       |
| 11               | Pressao H          | Pressão_inst                                      |
| 12               | Chuva_TOT L        | Precipitação do minuto                            |
| 13               | WS_ms_S_WVT L      | Velocidade  |
| 14               | WindDir_D1_WVT L   | Direção   |
| 15               | WS_ms_MAX L        | Velocidade máxima                                 |
| 16               | WS_ms_Hr_Min_MAX L | HHMM da Velocidade maxima                         |
| 17               | WindDir_SMM L      | Direção da velocidade máxima                      |
| 18               | CM3Up L            | CM3_up_inst                                       |
| 19               | CM3Up_AVG L        | CM3_up_avg  |
| 20               | CM3Up_STD L        | CM3_up_std  |
| 21               | CM3Up_MAX L        | CM3_up_Max  |
| 22               | CM3Up_MIN L        | CM3_up_min  |
| 23               | CM3Dn L            | CM3_dn_inst                                       |
| 24               | CM3Dn_AVG L        | CM3_dn_avg  |
| 25               | CM3Dn_STD L        | CM3_dn_std  |
| 26               | CM3Dn_MAX L        | CM3_dn_Max  |
| 27               | CM3Dn_MIN L        | CM3_dn_min  |
| 28               | CG3Up L            | CG3_up_inst                                       |
| 29               | CG3Up_AVG L        | CG3_up_avg  |
| 30               | CG3Up_STD L        | CG3_up_std  |
| 31               | CG3Up_MAX L        | CG3_up_Max  |
| 32               | CG3Up_MIN L        | CG3_up_min  |
| 33               | CG3UpCo_AVG L      | CG3_up_avg_calculada com a temperatura            |
| 34               | CG3Dn L            | CG3_dn_inst                                       |
| 35               | CG3Dn_AVG L        | CG3_dn_avg  |
| 36               | CG3Dn_STD L        | CG3_dn_std  |
| 37               | CG3Dn_MAX L        | CG3_dn_Max  |
| 38               | CG3Dn_MIN L        | CG3_dn_min  |
| 39               | CG3DnCo_AVG L      | CG3_dn_avg_calculada com a temperatura            |
| 40               | CNR4TC_AVG L       | Temp_cnr4_avg                                     |
| 41               | U_10 L             | Voltagem em mv da umidade a 10 cm_inst            |
| 42               | U_20 L             | Voltagem em mv da umidade a 20 cm_inst            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 43 U_30 L                  | Voltagem em mv da umidade a 30 cm_inst         |
| 44 U_40 L                  | Voltagem em mv da umidade a 40 cm_inst         |
| 45 U_60 L                  | Voltagem em mv da umidade a 60 cm_inst         |
| 46 U_100 L                 | Voltagem em mv da umidade a 100 cm_inst        |
| 47 Batt_Volt_MIN L         | Voltagem_bat_min                               |
| 201 Output_Table 60.00 Min | Amostra a cada 10 segundos e dados a cada hora |
| 1 201 L                    | ID   |
| 2 Year_RTM L               | Ano  |
| 3 Day_RTM L                | Dia  |
| 4 Hour_Minute_RTM L        | HHMM   |
| 5 AirTC_AVG L              | Temp_ar_avg                                    |
| 6 AirTC_STD L              | Temp_ar_std                                    |
| 7 AirTC_MAX L              | Temp_ar_max                                    |
| 8 AirTC_Hr_Min_MAX L       | Hora_temp_ar_max                               |
| 9 AirTC_MIN L              | Temp_ar_min                                    |
| 10 AirTC_Hr_Min_MIN L      | Hora_temp_ar_min                               |
| 11 RH_AVG L                | RH_avg   |
| 12 RH_STD L                | Rh_std   |
| 13 RH_MAX L                | Rh_max   |
| 14 RH_Hr_Min_MAX L         | Hora_rh_max                                    |
| 15 RH_MIN L                | RH_min   |
| 16 RH_Hr_Min_MIN L         | Hora_rh_min                                    |
| 17 Pressao_AVG H           | Pressao_avg                                    |
| 18 Pressao_STD H           | Pressao_std                                    |
| 19 Pressao_MAX H           | Pressao_max                                    |
| 20 Pressao_Hr_Min_MAX H    | Hora_pressao_max                               |
| 21 Pressao_MIN H           | Pressao_min                                    |
| 22 Pressao_Hr_Min_MIN H    | Hora_pressao_min                               |
| 23 Pressao H               | Preesao_inst                                   |
| 24 Chuva_TOT L             | Chuva_acumulada                                |
| 25 WS_ms_S_WVT L           | Velocidade do vento_avg                        |
| 26 WindDir_D1_WVT L        | Vel_std  |
| 27 WS_ms_MAX L             | Vel_max  |
| 28 WS_ms_Hr_Min_MAX L      | hora_vel_max                                   |
| 29 WindDir_SMM L           | Dir_vel_max                                    |
| 30 CM3Up L                 | CM3_up_inst                                    |
| 31 CM3Up_AVG L             | CM3_up_avg                                     |
| 32 CM3Up_STD L             | Cm3_up_std                                     |
| 33 CM3Up_MAX L             | Cm3_up_max                                     |
| 34 CM3Up_MIN L             | Cm3_up_min                                     |
| 35 CM3Dn L                 | CM3_dn_inst                                    |
| 36 CM3Dn_AVG L             | CM3_dn_avg                                     |
| 37 CM3Dn_STD L             | Cm3_dn_std                                     |
| 38 CM3Dn_MAX L             | Cm3_dn_max                                     |
| 39 CM3Dn_MIN L             | Cm3_dn_min                                     |
| 40 CG3Up L                 | CG3_up_inst                                    |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 41 CG3Up_AVG L     | CG3_up_avg                              |
| 42 CG3Up_STD L     | CG3_up_std                              |
| 43 CG3Up_MAX L     | CG3_up_max                              |
| 44 CG3Up_MIN L     | CG3_up_min                              |
| 45 CG3UpCo_AVG L   | CG3_up_avg_calculado com a temp         |
| 46 CG3Dn L         | CG3_dn_inst                             |
| 47 CG3Dn_AVG L     | CG3_dn_avg                              |
| 48 CG3Dn_STD L     | CG3_dn_std                              |
| 49 CG3Dn_MAX L     | CG3_dn_max                              |
| 50 CG3Dn_MIN L     | CG3_dn_min                              |
| 51 CG3DnCo_AVG L   | CG3_dn_avg_calculado com a temp         |
| 52 CNR4TC_AVG L    | Temp_cnr4_avg                           |
| 53 U_10 L          | Voltagem em mv da umidade a 10 cm_inst  |
| 54 U_20 L          | Voltagem em mv da umidade a 20 cm_inst  |
| 55 U_30 L          | Voltagem em mv da umidade a 30 cm_inst  |
| 56 U_40 L          | Voltagem em mv da umidade a 40 cm_inst  |
| 57 U_60 L          | Voltagem em mv da umidade a 60 cm_inst  |
| 58 U_100 L         | Voltagem em mv da umidade a 100 cm_inst |
| 59 Batt_Volt_MIN L | Voltagem_bateria_min                    |

333 Output\_Table                      Tempo de cada basculada

333 Id

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Year  | Ano                |
| Dia   | Dia                |
| HHMM  | HHMM               |
| Seg   | Segundos           |
| Chuva | Precipitação em mm |